

ЗАКАРПАТСКА ОБЛАСТЬ
ІРШАВСЬКИЙ РАЙОН
ІРШАВІНО
М. П. ІРШАВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ п-п	Вимірювальний об'єкт	Опір, Ом.		Примітка
		розтікання	перехідний	

ВИСНОВОК:

Опір розтікання струмів на основних
заземлювачах контурів захисного заземлення
та заземлення бліскавковідводів відновідає
вимогам п. 1.7.62 ПУЕ, п. 6.7.3 ПТБЕС
та РД 34.21.122-87



М. П. Іршава з. 1789-1000 2006 р.

Випробування проводили:

[Signature] Г. В. Шніца
(підпис, прізвище, ініціали, посада)

Керівник робіт

[Signature] В. В. Сенченко